



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

152025 г. Переславль? ул. Менделеева 47 "а" 2-00-11

### Предписание N 182/1/182

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«03» декабря 2019 года

г. Переславль-Залесский

10 ч. 30 мин.

Лисецкой Мариной Владимировной, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району (государственным инспектором Переславского района по пожарному надзору) на основании распоряжения главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 182 от 01 ноября 2019 г.; ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказа МЧС РФ от 30 ноября 2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности"; Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 №806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; приказ МЧС России от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности» (приложение 13).

в период с 10 ч.00 мин. «11» ноября 2019 г. по 10 ч.00 мин. «03» декабря 2019 г. проведено плановое мероприятие по надзору с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в отношении объекта защиты, принадлежащего Муниципальному общеобразовательному учреждению Рязанцевской средней школы, расположенного (ых) по адресу: Ярославская обл., Переславский район, п. Рязанцево, ул. Большая Октябрьская, д. 60,

совместно с директором школы Сергеевой Ириной Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	Закончился срок действия огнезащитной обработки	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4	01.04. 2020 г.	



	металлических конструкций лестничных маршей (косоуров)	ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6, ст. 58; Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.21		
2	На одном из эвакуационных выходов актового зала отсутствует световой оповещатель «Выход»	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; СП 3.13130.2009 п. 5.3	01.04. 2020 г.	
3	Не обеспечивается соблюдение сроков перезарядки огнетушителей	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п. 70 Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя	01.04. 2020 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по  
Переславскому району  
Лисецкая Марина Владимировна  
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)



М.Л.П.

«03» декабря 2019 г.

**Предписание для исполнения получил(а):**

Директор муниципального общеобразовательного учреждения Рязанцевской средней школы  
Сергеева Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«03» декабря 2019 г.

(подпись)