



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ярославской области**  
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району**  
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева д.47, тел.: (48535)2-00-11

г. Переславль - Залесский  
(место составления акта)

«03» декабря 2019 г.  
(дата составления акта)  
10.00ч.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного пожарного надзора юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

**№ 182**

По адресу: Ярославская обл., Переславский район, п. Рязанцево, ул. Большая Октябрьская, д.  
60

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 182 от 01.11.2019 г.; ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказ МЧС РФ от 30 ноября 2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности"; Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 №806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; приказ МЧС России от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности» (приложение 13).

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения Рязанцевская средняя школа (МОУ Рязанцевская СШ)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 10.00 «11» ноября 2019 г. по 10.00 «03» декабря 2019 г.

Общая продолжительность проверки: 17 рабочих дней

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)



С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлена:** (заполняется при проведении планово-внеплановой), выездной (документарной) проверки, указывать дату и время предъявления (направления по почте) распоряжения) директор МОУ Рязанцевской средней школы Сергеева Ирина Николаевна   
(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Лисецкая Марина Владимировна, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району  
к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ Рязанцевской средней школы Сергеева Ирина Николаевна

**1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта:** Объектом проверки является здание (территория, здания и сооружения) муниципального общеобразовательного учреждения Рязанцевской средней школы, расположенного по адресу: Ярославская обл., Переславский район, п. Рязанцево, ул. Большая Октябрьская, д. 60.

Здание: 2-ухэтажное кирпичное III степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности помещения – Ф4.1. Кровля двускатная, шиферная по деревянной обрешетке. Отопление центральное. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре с дублированием светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны. Помещения обеспечены огнетушителями. К зданию имеется подъезд. Имеются чердачное и подвальные помещения.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Закончился срок действия огнезащитной обработки металлических конструкций лестничных маршей (косоуров)	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6, ст. 58; Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.21	Муниципальное общеобразовательное учреждение Рязанцевская средняя школа
2.	На одном из эвакуационных выходов актового зала отсутствует световой оповещатель «Выход»	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; СП 3.13130.2009 п. 5.3	Муниципальное общеобразовательное учреждение Рязанцевская средняя школа
3.	Не обеспечивается соблюдение сроков перезарядки огнетушителей	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п. 70 Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает	Муниципальное общеобразовательное учреждение Рязанцевская средняя школа

		соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя	
--	--	---	--

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отметка внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1) Приложение №13 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности».
- 2) Предписание №182/1/182 от 03.12.2019 г.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по

Переславскому району

Лисецкая Марина Владимировна

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

«03» декабря 2019 г.



М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор МОУ Рязанцевской средней школы Сергеева Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«03» декабря 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

(4852) 79-09-01

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области